

«Утверждаю»
Директор МБОУ СОШ
В.Д. Давыдова
«15» июня 2016 г.



ИНСТРУКЦИЯ

«О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МБОУ СОШ»

(Утверждена приказом №38/2 от 15.06.2016)

1. Общие требования

1.1. Общие положения

1.1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в здании и сооружениях, принадлежащих МБОУ СОШ и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами. Лица, виновные в нарушении общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, стандартами другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.1.3. Все работники МБОУ СОШ допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется путем инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

1.1.4. Ответственных за пожарную безопасность территории, здания, сооружений, помещений, инженерного оборудования, электросетей и т.п. определяет руководитель МБОУ СОШ.

1.1.5. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности МБОУ СОШ, в соответствии с действующим законодательством, возлагается на руководителя.

1.1.6. Должностные лица в пределах своей компетенции несут ответственность за выполнение требований данной Инструкции.

2. Требования пожарной безопасности к территории, зданию, сооружениям, помещениям.

2.1. Содержание территории.

2.1.1. Запрещается использовать противопожарные разрывы между зданием и сооружениями под складирование материалов и оборудования, для стоянки транспорта.

2.1.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию и сооружениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоемосточникам.

2.1.3. Запрещается располагать временные строения и оборудование на территории МБОУ СОШ без согласования с директором, службами эксплуатации и охраны.

2.1.4. Запрещается загрязнение отработанными ГСМ и сжигание отходов и мусора на территории учреждения.

2.2. Содержание здания, сооружений, помещений МБОУ СОШИ.

2.2.1. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые обозначаются на дверях помещений.

2.2.2. Противопожарные системы помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

2.2.3. В помещениях МБОУ СОШИ должны быть вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности, таблички с указанием ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности и номера телефона пожарной охраны.

2.2.4. Помещения учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, согласно норм, и оборудованы знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 160 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».

2.2.5. На этажах зданий должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации детей, сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствиях.

2.2.6. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях должны надежно крепиться к полу.

2.2.7. Монтаж и эксплуатация электроустановок и электротехнических изделий должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ).

2.2.8. Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должна осуществляться в соответствии с техническими документами завода изготовителя и требований нормативных документов.

2.2.9. Ремонт и техническое обслуживание электроустановок и электротехнических изделий, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, установок и систем автоматической противопожарной защиты проводится только специально обученным персоналом, имеющим специально оформленный допуск.

2.2.10. Проведение временных огневых и других пожароопасных работ в помещениях МБОУ СОШИ осуществляется на основании Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ.

2.2.11. Двери любых помещений при пребывании в них детей и работников могут запираются лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.

2.2.12. На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари с автономным питанием.

2.2.13. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

2.2.14. Огнетушители необходимо разместить в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных нагревательных приборов.

- 2.2.15. Ответственному за противопожарную безопасность обеспечить бесперебойную работу системы оповещения о пожаре, позволяющую осуществлять передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию.
- 2.2.16. Право проводить в действие систему оповещения о пожаре имеет только дежурный администратор и ответственный за противопожарную безопасность.
- 2.2.17. Зам. директора по АХЧ обязан обеспечить содержание территории в чистоте, своевременный вывоз опавших листьев и другого горючего мусора.
- 2.2.18. Зам. директора по АХЧ обязан обеспечить постоянное содержание дверей (люков) чердачных и технических помещений в закрытом на замок состоянии.
- 2.2.19 В здании, сооружениях, помещениях МБОУ СОШ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
- 2.2.19.1. Загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов.
- 2.2.19.2 . Устраивать в тамбурах сушилки одежды любой конструкции, вешалки для одежды, места хранения (в т.ч. временные) любого инвентаря и материалов.
- 2.2.19.3. Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используется автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их.
- 2.2.19.4. Заменять армированное стекло обычным при остеклении дверей и фрамуг.
- 2.2.19.5. Хранить и применять, кроме специально оборудованных для этих целей помещений, легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожарных веществ и материалов.
- 2.2.19.6. Проводить перепланировки помещений, изменения их функционального назначения без разработки и согласования соответствующей документации.
- 2.2.19.7. Проводить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ухудшаются условия эвакуации людей, и ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности.
- 2.2.19.8. Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами эвакуационные проходы и выходы.
- 2.2.19.9 При эксплуатации электроустановок запрещается:
- использовать электрооборудование и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
 - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
 - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
 - использовать электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы в помещениях учреждения (кроме специальных);
 - использовать в специальных помещениях электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы без подставок из негорючих материалов;
 - оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, ТСО, средства вычислительной и множительной техники;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

2.2.19.10. При организации массовых мероприятий запрещается:

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, способные привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между двумя рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Ответственный за проведение мероприятий обязан обеспечивать дежурство ответственных лиц при проведении массовых мероприятий.

3. Основные мероприятия по пожарной профилактике.

3.1. Проверить наличие и состояние средств пожаротушения.

3.2. Проверить исправность телефонной связи.

3.3. Убедиться в исправности дежурного освещения.

3.4. Убедиться в беспрепятственном открытии запасных выходов и незагроможденности путей эвакуации.

3.5. При обнаружении характерных специфических запахов гари, дыма, жженой изоляции, газа, все работы в данном помещении (помещениях) должны быть прекращены, незамедлительно поставлен в известность руководитель или дежурный администратор, приняты меры к установлению причин пожарной опасности (с привлечением квалифицированных специалистов).

3.6. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей (более 50 человек):

- разрешается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток или с открытыми решетками;
- елку необходимо устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки разрешается проводить только в светлое время суток;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) ее нужно немедленно обесточить.

3.1. По окончании занятий и работ:

3.1.1. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации).

4. Отработка плана эвакуации:

4.1. Отработку плана эвакуации с действиями обслуживающего персонала при возникновении пожара осуществляют сразу же после его составления и затем периодически, не реже 2 раза в год.

Занятия должны быть практическими по обработке каждого конкретного действия.

4.2. С планом эвакуации и распределением обязанностей должен быть ознакомлен весь обслуживающий персонал под роспись.

5. Обязанности ответственных лиц за пожарную безопасность.

5.1. Лица, ответственные за пожарную безопасность, **ОБЯЗАНЫ:**

5.1.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и требований инструкции о мерах пожарной безопасности.

5.1.2. Знать характеристики пожарной опасности применяемого оборудования.

5.1.3. Проводить периодические осмотры служебных помещений с целью контроля содержания путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и т.д., принимая незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений противопожарного режима.

5.1.4. Проводить первичные инструктажи на рабочем месте перед началом производственной деятельности со всеми принятыми на работу.

5.1.5. Следить за тем, чтобы после окончания работы производилась уборка рабочих мест, отключались электропотребители, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологических процессов должны работать круглосуточно.

5.1.6. Обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи.

5.1.7. Не допускать проведение работ с применением открытого огня, электросварочных и других работ в непредусмотренных для этой цели местах.

5.1.8. Знать правила содержания и применения, имеющихся в учреждении первичных средств пожаротушения и обеспечивать их постоянную готовность.

6. Порядок действий при пожаре.

6.1. Каждый работник МБОУ СОШИ при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.) **ОБЯЗАН:**

6.1.1. Незамедлительно сообщить об этом по телефону **01** или **010 (сотовая связь)** в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность службу охраны.

6.1.2. Принять по возможности меры по эвакуации детей, людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации.

6.1.3. По возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

6.2. Директор МБОУ СОШИ, а в его отсутствии зам директора по АХЧ, прибывший к месту пожара, **ОБЯЗАН:**

6.2.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану (и поставить в известность вышестоящее руководство).

6.2.2. Немедленно начать эвакуацию детей, а в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.

- 6.2.3. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты.
- 6.2.4. При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.
- 6.2.5. Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.
- 6.2.6. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.
- 6.2.7. Осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны.
- 6.2.8. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.
- 6.2.9. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию материальных ценностей.
- 6.2.10. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
- 6.2.11. Сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и связанными с ним первоочередными аварийно-спасательными работами, необходимые сведения для обеспечения безопасности личного состава.
- 6.2.12. По прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.
- 6.2.13. Организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предотвращением его развития.