

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
31 Отдел надзорной деятельности по Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам
УНД ГУ МЧС России по Пермскому краю
г. Кизел ул. Советская, 34 тел. (834255) 4-06-77 эл. почта (ond.31@yandex.ru)

Предписание № 421 11 10
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору Муниципального специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» Давыдовой Валентине Дмитриевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Врио начальника 31 Отдела надзорной деятельности по Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам лейтенанта внутренней службы Шох И.А. № 42 от «11» октября 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 30 мин. «28» октября 2013 года по 12 час. 30 мин. «28» октября 2013 г. проведена внеплановая проверка старшим инспектором 31 ОНД по Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам старшим лейтенантом внутренней службы Хардиной Е.С., инспектором 31 ОНД по Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам капитаном внутренней службы Северовым Е.Ю. зданий и помещений Муниципального специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» по адресу: г. Кизел ул. Пролетарская, 104 «В»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Директором Муниципального специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» Давыдовой В.Д.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	не проведена работа по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения проти-	(Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 22)	10.01.2014	25.11.2013 Давыдова В.Д.

	вопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвальном помещении			25.11.2013 В.В.Мухоморов
2.	аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения складов расположены внутри складских помещений расположенных на 1 этаже главного корпуса	(Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 349)	10.01.2014	25.11.2013 В.В.Мухоморов (И.И.Иванов)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 31- ОНД

ст. лейтенант вв. службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» 11 2013 г.

Е.С. Хардина
(подпись)

Е.С. Хардина

Инспектор 31- ОНД

капитан вв. службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» 11 2013 г.

Е.Ю. Северов
(подпись)

Е.Ю. Северов

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Иванов И.И.
(подпись)

«01» 11 2013 г.



Иванов И.И.
(должность, фамилия, инициалы)